

市环新批复〔2022〕019号

关于山海丹医院环境影响报告表的批复

陕西山海丹医疗管理咨询有限责任公司：

你单位《山海丹医院环境影响报告表（以下简称“报告表”）》收悉。根据国家建设项目有关环保法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，我局对该报告表进行了认真审议，批复如下：

一、项目概况

该项目位于西安市新城区幸福北路1号建筑大楼，建筑面积8556m²。租赁闲置的独栋黄河宾馆（地上四层，地下一层）用于本项目的建设，设置医疗床位总数为153张，设置牙椅3张，日最大门诊接待量可达500人。院内设置8个临床科室，包括内科（普通门诊、急诊室、心血管专家门诊）、外科（疼痛专业）、妇科、儿科、口腔科、康复医学科、中医科和健康体检科。项目总投资8702.948万元，其中环保投资67万元。

二、审查意见

项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护和污染防治措施以及本批复要求的前提下，环境不利影响能够得到缓解和控制。报告表所列建设项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护

措施可作为项目实施的依据。

三、在项目建设和投运过程中，应重点做好以下工作

(一) 落实施工期各项环保措施，采取有效措施控制扬尘、废水、施工噪声和固体废物对周围环境的影响。

(二) 严格落实各项大气污染防治措施。项目产生中药煎煮异味、污水处理站恶臭及食堂油烟，经相应处理设施处理后，要求达标排放。

(三) 严格落实废水污染防治措施。加强运行管理，医疗废水、生活废水和经油水分离器处理后的餐饮废水一同进入化粪池处理后地埋式污水处理站（一级强化+消毒）处理。处理后出水水质应达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准要求。

(四) 严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备并采取基础减震、隔声等降噪措施，项目厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感目标噪声应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

(五) 严格落实固体废物污染防治措施。对各类固体废物实行分类收集、处置。医疗废物交由有资质单位进行处置，化粪池和污水处理站污泥以及栅渣属于危险废物，要求定期清理，投加石灰消毒后委托有资质单位处置。

(六) 落实好土壤、地下水防治措施。从源头控制，做好项

目防渗措施，严格落实固体废弃物“三防”措施，严防污染土壤和地下水。

（七）项目运营期应制订运行管理制度，建立运行管理台帐。

（八）项目射线装置须另行办理环评手续。

四、环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批；建设过程中不得随意改变污染防治措施，经论证实有必要变更的，应向我局申报备案。

五、项目必须严格执行环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护对策措施，将环境保护设施建设纳入施工合同。西安市生态环境综合执法支队新城大队依据《建设项目环境保护事中事后监督管理办法》要求，对该项目开展环境保护事中事后监管。

六、项目竣工后，建设单位应依法按规定标准和程序及时开展竣工环境保护验收和排污许可相关手续。

西安市生态环境局新城分局

2022年8月9日

西安市生态环境局新城分局办公室 2022年8月9日印发